Gmina Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
tel: 23 661 80 01, fax: 23 661 80 55, e-mail: gmina@sochocin.pl
www.sochocin.pl

Sochocin, 6 marzec 2019

SZ. 271.9.2019

Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy SZ.271.9.2019

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie 1:
Zamawiający ogłasza ponownie postępowanie przetargowe o zakresie robót bez zmian względem pierwszego, w którym budżet był mniejszy niż złożone oferty.

Czy w związku z tym Zamawiający zwiększył budżet?

Jaki jest budżet do przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź:
W związku ze słodzonym pytaniem o wielkość przeznaczonego budżetu Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2:
Wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej o specyfikacji:

UŻYCIE:		**MULTISPORT, TENIS**
MATERIAŁ:	**WŁÓKNO:**	PE taśma fibrylowana
	PODKŁADÓWKA:	100% PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:		3/16"
KOLOR:		zielony (olive green, field green), terracotta, niebieski

WŁASCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	6.600	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	12	± 5%
Grubość włókna	[µm]	65	± 10%
Ciężar włókna	[g/m²]	1.080	± 10%
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	21	± 10%
Ilość pęczków/m²	[-/m²]	44.094	± 10%
Ilość końców/m²	[-/m²]	88.188	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	15	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m²]	950	± 10%
Ciężar calkowity	[g/m²]	2.200	± 10%

posiadającej dokumenty wymagane w projekcie technicznym.

Zwracamy uwagę, że proponowana trawa sztuczna na odpowiednie parametry dla boiska wielofunkcyjnego i znacznie większą ilość włókien w stosunku do projektu a jedynie ma mniejszy Dtex.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie trawy sztucznej o powyższej specyfikacji.

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Pytanie 4:
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

WÓJT
mgr Jerzy Ryziński

Rafał Mrozek
Podinspektor ds. zamówień publicznych
e-mail: rafal.mrozek@sochocin.pl
Tel.: (23) 661 80 01 wew. 30. Fax. (23) 661 80 55