Gmina Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
tel: 23 661 80 01, fax: 23 661 80 55, e-mail: gmina@sochocin.pl
www.sochocin.pl

Sochocin, 30 sierpnia 2017

R.271.35.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – remont podłóg, wymiana piłkochwytów oraz zakup wyposażenia", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy R.271.35.2017

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym Nawierzchni sportowych:
-PCV o grubości całkowitej 6,5mm z warstwą wierzchnią grub. 0,7mm
Lub
PCV o grubości całkowitej 8,3mm z warstwą wierzchnią gub. 0,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w prowadzonym postępowaniu przetargowym zastosowanie wykładziny gr min. 7 mm z warstwą użytkową gr min. 0,8 mm pod warunkiem spełniania przez produkt wszystkich pozostałych parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wymogi normy EN 14904.

WÓJT
Andrzej Romatowski