

### Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin**” w ramach projektu **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin**” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 21 udziela wyjaśnienia na niżej wymienione pytanie:

### Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin**” w ramach projektu **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin**” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” Znak sprawy: PUK-POIS.27.01.2021 przesyłam pytanie do ww. przetargu:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy możliwe jest zastosowanie technologii z filtracją na membranach mikrofiltracyjnych.

### Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania technologii z filtracją na membranach mikrofiltracyjnych.

PREZES ZARZĄDU

mgr Grażyna Pietrzak